

Emissionswerte MPA Burgau

Kontinuierlich gemessene Emissionswerte für 2011:

Schadstoff	Abkürzung	Dimension	Grenzwert		Jahresmittel 2011
			Tag MW	1/2 h MW	
Schwefeldioxide	SO ₂	mg/Nm ³	50	200	20,31
Chlorwasserstoff	HCl	mg/Nm ³	10	60	6,18
Stickoxide	NO _x	mg/Nm ³	200	400	157,77
Gesamtstaub		mg/Nm ³	10	30	1,30
Quecksilber	Hg	mg/Nm ³	0,03	0,05	0,00089

Private MVA's liegen bei den Grenzwerten. Das Jahresmittel gibt den jährlichen Durchschnitts-Emissionswert der Pyrolyse-Anlage Burgau an.